

Основні умови щодо підписання акту стану готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період

(Відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378 (далі – ППТГдоОП) та Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених Міністерством палива та енергетики України від 14.02.2007 № 71 (далі – ПТЕТУіМ))

1. Наказ або розпорядження про створення комісії з перевірки готовності теплового господарства суб'єкта господарювання до опалювального періоду. В склад комісії включити представника Управління Держенергонагляду у Донецькій області.
2. Розроблені заходи щодо підготовки теплового господарства суб'єкта господарювання до опалювального періоду.
3. Наказ про призначення відповідальних осіб за технічний стан і безпечну експлуатацію теплового господарства суб'єкта господарювання, із зазначенням об'єктів, за які відповідає особа.
4. Протоколи та (або) посвідчення про перевірку знань вимог правил ПТЕТУіМ та ППТГдоОП у відповідальних осіб.
5. Акти проведення державної повірки вимірювальних приладів (манометри, термометри, лічильники), які встановлені на теплових системах суб'єктів господарювання.
6. Акти гідропневматичної промивки та гідравлічного випробування теплових мереж та систем опалення, гарячого водопостачання, із позначенням тиску та тривалості при проведенні випробування.
7. Інформацію щодо стану систем зовнішнього та внутрішнього електропостачання, відповідності технічного стану електрообладнання вимогам ПТЕЕС.
8. Звернення на ім'я начальника Управління Держенергонагляду у Донецькій області щодо направлення представника Держенергонагляду для участі в комісії суб'єкта господарювання з перевірки готовності до опалювального періоду 2024–2025 років. Вказати контактний телефон.
9. Акт стану готовності теплового господарства до опалювального періоду 2024–2025 років оформлюється на кожний об'єкт (споруда, будівля, тощо) відповідно до додатку № 1 ППТГдоОП (не менше 2-ох примірників) за результатом роботи комісії, підписується членами комісії суб'єкта, представником Держенергонагляду та скріплюється печаткою суб'єкта господарювання.
10. Акт готовності теплового господарства до опалювального періоду 2024–2025 років суб'єкта господарювання оформлюється відповідно до додатку № 3 ППТГдоОП (не менше 2-ох примірників) за результатом роботи комісії, підписується членами комісії суб'єкта, представником Держенергонагляду та скріплюється печаткою суб'єкта господарювання.